

BOLETÍN DE ANÁLISE DE AUGA DE CONSUMO

[ED85938MEI/1]

CLIENTE: Concello de Meis (Pontevedra)		
SERVIZO: CONCELLO DE MEIS	C.I.F.: P3602800I	
Enderezo: Avda. de Cambados, nº 67 - O Mosteiro. 36637 - MEIS (Pontevedra)	N/Ref.: 33122	
DATOS DA TOMA DE MOSTRA*:		
Mostraxe realizada por: ESDE-SERVIZO	Data toma: 20-06-2023	Hora: 13:45
ZONA DE ABASTECIMIENTO: ZNS MEIS	Tipo de P.M.: Captación	
Lugar de toma: MEIS FONTE MOROZA.		
Data entrada: 20-06-2023	Data análise: 20-06-2023	Data fin análise: 22-06-2023

PARÁMETRO	RESULTADO	VALOR PARAMÉTRICO	UNIDADES	MÉTODO
Parámetros Microbiolóxicos				
001 Escherichia coli	<1	0	NMP/100 ml	UNE-EN ISO 9308-2:2014
002 Enterococo intestinal	<1	0	UFC/100 ml	UNE-EN ISO 7899-2:2000
003 Clostridium perfringens (incluídas células vexetativas e esporas)	<1	0	UFC/100 ml	UNE-EN ISO 14189:2018
Parámetros químicos				
026 Nitrato	<15	50	mg/L	FP-2.5.5-IT-607.1 (UV-Vis)
027 Nitrito *	0,06	0,5	mg/L	FP-2.5.5-IT-46.1 (C.I.)
Parámetros indicadores				
038 Bacterias coliformes	6	0	NMP/100 ml	UNE-EN ISO 9308-2:2014
042 Amonio	<0,20	0,50	mg/L	FP-2.5.5-IT-608.1 (Fotometría)
047 Conductividade	89 ±7%	2.500	µS/cm a 20°C	FP-2.5.5-IT-612.1 (Potenciometría)
051 pH	5,5 ±0,1	6,5 - 9,5	Unidades pH	FP-2.5.5-IT-611.1 (Potenciometría)
054 Turbidez	<0,3	2 / 4	NTU	FP-2.5.5-IT-620.1 (Turbidímetro)
056 Color	12 ±32%	30	mg Pt-Co/L	FP-2.5.5-IT-630.1 (Fotometría)
057 Olor *	0	3 a 25°C	In. Dil.	FP-2.5.5-IT-631.1 (Dilución)
058 Sabor *	0	3 a 25°C	In. Dil.	FP-2.5.5-IT-633.1 (Dilución)

Este informe modifica e anula ao anterior con código (ED85938MEI)
 Modificación 1: Corríxese erro na indicación de Zona de abastecemento.
 OBSERVACIÓNS*:

Santiago a 21 de agosto de 2023


 Xoán Carlos Vila Liñares
 Coordinador Técnico


 J. Benito Rodríguez Fernández
 Director de Laboratorio

A incertidume expandida equivale a un factor de cobertura $k=2$, que proporciona un nivel de confianza do 95%.
 Tódolos datos da toma e identificación da mostra foron facilitados por ESDE-SERVIZO. O laboratorio non se fai responsable desta información.
 Queda prohibida a reprodución total ou parcial deste informe sen autorización por escrito de ESPINA & DELFIN, S.L.
 Os resultados expresados neste informe so afectan a mostra analizada dende a súa recepción no Laboratorio, e aplícanse á mostra tal como se recibiu.

Laboratorio inscrito no Rexistro Galego de Laboratorios Autorizados co nº 070/GA
 Sistema de Xestión de Calidade certificado por AENOR co nº ER-0490/1/98

ESPINA & DELFIN S.L.
 Vía Edison, nº 9 - Pol. Ind. Do Tambre 15890 - SANTIAGO DE COMPOSTELA
 Telf.: 981 582 000 - Fax: 981 588 056 www.espinaydelfin.com



As actividades marcadas con (*) non están
 amparadas pola acreditación de ENAC.