

BOLETÍN DE ANÁLISIS DE AGUA DE CONSUMO

[ED92191MEI]


CLIENTE: Concello de Meis (Pontevedra)		
SERVICIO: CONCELLO DE MEIS	C.I.F.: P3602800I	
Dirección: Avda. de Cambados, nº 67 - O Mosteiro. 36637 - MEIS (Pontevedra)	N/Ref.: 33662	
DATOS DE TOMA DE MUESTRA*:		
Muestra tomada por: ESDE-SERVIZO	Fecha toma: 21-03-2024	Hora: 10:15
ZONA DE ABASTECIMIENTO: ZNS MEIS	Tipo de P.M.: Red de distribución	
Lugar de toma: MEIS RD ESCOLA SAN MARTIÑO.		
Fecha entrada: 21-03-2024	Fecha análisis: 21-03-2024	Fecha fin análisis: 12-04-2024

PARÁMETRO	RESULTADO	Valor paramétrico R.D. 3/2023	UNIDADES	MÉTODO
Parámetros Microbiológicos				
001 Escherichia coli	<1	0	NMP/100 ml	UNE-EN ISO 9308-2:2014
002 Enterococo intestinal	<1	0	ufc/NMP100ml	UNE-EN ISO 7899-2:2000
Parámetros químicos				
037 Trihalometanos(THMs)	0,7	100	µg/L	Método subcontratado, con Acreditación ENAC N°109/LE285
037,1 Bromodichlorometano	<0,5		µg/L	Método subcontratado, con Acreditación ENAC N°109/LE285
037,2 Bromoformo	0,7 ±27,4%		µg/L	Método subcontratado, con Acreditación ENAC N°109/LE285
037,3 Cloroformo	<0,5		µg/L	Método subcontratado, con Acreditación ENAC N°109/LE285
037,4 Dibromoclorometano	<0,5		µg/L	Método subcontratado, con Acreditación ENAC N°109/LE285
Parámetros indicadores				
038 Bacterias coliformes	<1	0	NMP/100 ml	UNE-EN ISO 9308-2:2014
039 Recuento de colonias a 22°C	No detectado	100	UFC/1 ml	UNE-EN ISO 6222:1999 (Siembra en profundidad; Agar Extracto de levadura; 68±4h)
047 Conductividad	92 ±7%	2.500	µS/cm a 20°C	FP-2.5.5-IT-612.1 (Potenciometría)
051 pH	6,2 ±0,1	6,5 - 9,5	Unidades pH	FP-2.5.5-IT-611.1 (Potenciometría)
054 Turbidez	<0,3	2 / 4	NTU	FP-2.5.5-IT-620.1 (Turbidímetro)
056 Color	<10	Sin cambios anómalos	mg Pt-Co/L	FP-2.5.5-IT-630.1 (Fotometría)
057 Olor *	0	Sin cambios anómalos	In. Dil.	FP-2.5.5-IT-631.1 (Dilución)
058 Sabor *	0	Sin cambios anómalos	In. Dil.	FP-2.5.5-IT-633.1 (Dilución)
Parámetros In-situ				
045 Cloro libre residual *	0,6	1,0	mg/L	Análisis externo (Medición in-situ)


CLIENTE: Concello de Meis (Pontevedra)		
SERVICIO: CONCELLO DE MEIS	C.I.F.: P36028001	
Dirección: Avda. de Cambados, nº 67 - O Mosteiro. 36637 - MEIS (Pontevedra)	N/Ref.: 33662	
DATOS DE TOMA DE MUESTRA*:		
Muestra tomada por: ESDE-SERVIZO	Fecha toma: 21-03-2024	Hora: 10:15
ZONA DE ABASTECIMIENTO: ZNS MEIS	Tipo de P.M.: Red de distribución	
Lugar de toma: MEIS RD ESCOLA SAN MARTIÑO.		
Fecha entrada: 21-03-2024	Fecha análisis: 21-03-2024	Fecha fin análisis: 12-04-2024

OBSERVACIONES*:

Santiago a 16 de abril de 2024



Xoán Carlos Vila Liñares
Coordinador Técnico




J. Benito Rodríguez Fernández
Director de Laboratorio

La incertidumbre expandida equivale a un factor de cobertura $k=2$, que proporciona un nivel de confianza del 95%.
Todos los datos de toma e identificación de la muestra fueron facilitados por ESDE-SERVIZO. El laboratorio no se hace responsable de esta información.
Los datos indicados en el apartado de Parámetros "in situ" fueron facilitados por ESDE-SERVIZO.
Queda prohibida la reproducción total o parcial de este informe sin autorización por escrito de ESPINA & DELFIN, S.L.
Los resultados de este informe solo afectan a la muestra analizada desde su recepción en el Laboratorio, y se aplican a la muestra tal como se recibió.

Laboratorio inscrito en el Registro Gallego de Laboratorios Autorizados con nº 070/GA
Sistema de Gestión de Calidad certificado por AENOR con nº ER-0490/1/98

ESPINA & DELFIN S.L.
Vía Edison, nº 9 - Pol. Ind. Do Tambre 15890 - SANTIAGO DE COMPOSTELA
Telf.: 981 582 000 - Fax: 981 588 056 www.espinaydelfin.com



Las actividades marcadas con (*) no están cubiertas por la acreditación ENAC.