ESPINA&DELFIN

BOLETÍN DE ANÁLISIS DE AGUA DE CAPTACIÓN [102762]

CLIENTE: Concello de Meis (Pontevedra)

SERVICIO: CONCELLO DE MEIS C.I.F.: P3602800I

Dirección: Avda. de Cambados, nº 67 - O Mosteiro. 36637 - MEIS (Pontevedra) N/Ref.: 33662

DATOS DE TOMA DE MUESTRA:

Muestra tomada por: ESDE-SERVIZO Fecha toma: 26-03-2025 Hora: 10:56

ZONA DE ABASTECIMIENTO: ZA MEIS Tipo de P.M.: Captación

Lugar de toma: MEIS CAP MANANTIALES

Fecha entrada: 27-03-2025 Fecha análisis: 28-03-2025 Fecha fin análisis: 09-04-2025

	PARÁMETRO	RESULTADO	Valor paramétrico R.D. 3/2023	UNIDADES	MÉTODO
Parámetros radiactividad					
059	Actividad Alfa total	**<0,0240**	0,1	Bq/L	Método subcontratado, con Acreditación ENAC Nº305/LE1322
060	Actividad Beta Resto	**<0,0660**	1	Bq/L	Método subcontratado, con Acreditación ENAC Nº305/LE1322
061	Radón	**142 ±7,95%**	500	Bq/L	Método subcontratado, con Acreditación ENAC Nº305/LE1322
063,1	Dosis Indicativa Estimada	**<0,1000**	0.1	mSv/año	Método subcontratado, con Acreditación ENAC Nº305/LE1322
700	Actividad Beta Total	**<0,0460**	1	Bq/L	Método subcontratado, con Acreditación ENAC Nº305/LE1322

OBSERVACIONES:

Santiago a 30 de abril de 2025

Xoán Carlos Vila Liñares
Coordinador Técnico

J. Benito Rodríguez Fernández
Director de Laboratorio

Todos los datos de toma e identificación de la muestra fueron facilitados por ESDE-SERVIZO. El laboratorio no se hace responsable de esta información.
Queda prohibida la reproducción total o parcial de este informe sin autorización por escrito de ESPINA & DELFIN, S.L.
Los resultados de este informe solo afectan a la muestra analizada desde su recepción en el Laboratorio, y se aplican a la muestra tal como se recibió.

Laboratorio inscrito en el Registro Gallego de Laboratorios Autorizados con nº 070/GA
Sistema de Gestión de Calidad certificado por AENOR con nº ER-0490/1/98

ESPINA & DELFIN S.L.
R/ República Checa, nº 28. Polígono Costa Vella - 15707 - Santiago de Compostela (A Coruña)
Telf.: 981 582 000 - Fax: 981 588 056 www.espinaydelfin.com