BOLETÍN DE ANÁLISIS DE AGUA DE CONSUMO [104668]

CLIENTE: Concello de Meis (Pontevedra)

SERVICIO: CONCELLO DE MEIS C.I.F.: P3602800I

Dirección: Avda. de Cambados, nº 67 - O Mosteiro. 36637 - MEIS (Pontevedra) N/Ref.: 33662

DATOS DE TOMA DE MUESTRA*:

Muestra tomada por: ESDE-SERVIZO Fecha toma: 21-05-2025 Hora: 10:53

ZONA DE ABASTECIMIENTO: ZA MEIS Tipo de P.M.: Red de distribución

Lugar de toma: MEIS RD CENTRO SAÚDE

Fecha entrada: 22-05-2025 Fecha análisis: 22-05-2025 Fecha fin análisis: 23-05-2025

PARÁMETRO		RESULTADO	Valor paramétrico R.D. 3/2023	UNIDADES	MÉTODO
Parámetros indicadores					
064	Calcio Total	**<1**	100	mg/L	FP-2.5.5-IT-48.1 (ICP/MS)
065	Dureza total	**<7**	500	mg CaCO3/L	FP-2.5.5-IT-48.1 (ICP/MS)
066	Magnesio Total	**<1**	30	mg/L	FP-2.5.5-IT-48.1 (ICP/MS)
067	Potasio Total	**<1**	10	mg/L	FP-2.5.5-IT-48.1 (ICP/MS)

OBSERVACIONES*:

Santiago a 23 de mayo de 2025

Xoán Carlos Vila Liñares
Coordinador Técnico

J. Benito Rodríguez Fernández
Director de Laboratorio

La incertidumbre expandida equivale a un factor de cobertura k=2, que proporciona un nivel de confianza del 95%.
Todos los datos de toma e identificación de la muestra fueron facilitados por ESDE-SERVIZO. El laboratorio no se hace responsable de esta información.
Queda prohibida la reproducción total o parcial de este informe sin autorización por escrito de ESPINA & DELFIN, S.L.
Los resultados de este informe solo afectan a la muestra analizada desde su recepción en el Laboratorio, y se aplican a la muestra tal como se recibió.