

BOLETÍN DE ANÁLISIS DE AGUA DE CONSUMO

[104667-I]

CLIENTE: Concello de Meis (Pontevedra)		
SERVICIO: CONCELLO DE MEIS		C.I.F.: P3602800I
Dirección: Avda. de Cambados, nº 67 - O Mosteiro. 36637 - MEIS (Pontevedra)		N/Ref.: 33662
DATOS DE TOMA DE MUESTRA:		
Muestra tomada por: ESDE-SERVIZO	Fecha toma: 12-06-2025	Hora: 12:20
ZONA DE ABASTECIMIENTO: ZA MEIS	Tipo de P.M.: Depósito	
Lugar de toma: MEIS DD RIÁS		
Fecha entrada: 12-06-2025	Fecha análisis: 13-06-2025	Fecha fin análisis: 18-06-2025

PARÁMETRO	RESULTADO	Valor paramétrico R.D. 3/2023	UNIDADES	MÉTODO
Parámetros químicos				
032 Suma 5 Ácidos Haloacéticos (HAH)	35	60	µg/L	Método subcontratado, con Acreditación ENAC N°305/LE1322
032,1 Ácido monocloroacético (MCAA)	<10,00		µg/L	Método subcontratado, con Acreditación ENAC N°305/LE1322
032,2 Ácido dicloroacético (DCAA)	<5,00		µg/L	Método subcontratado, con Acreditación ENAC N°305/LE1322
032,3 Ácido tricloroacético (TCAA)	34,9 ±35%		µg/L	Método subcontratado, con Acreditación ENAC N°305/LE1322
032,4 Ácido monobromoacético (MBAA)	<5,00		µg/L	Método subcontratado, con Acreditación ENAC N°305/LE1322
032,5 Ácido dibromoacético (DBAA)	<5,00		µg/L	Método subcontratado, con Acreditación ENAC N°305/LE1322

OBSERVACIONES:

Santiago a 20 de junio de 2025

Xoán Carlos Vila Liñares
Coordinador Técnico

J. Benito Rodríguez Fernández
Director de Laboratorio

Todos los datos de toma e identificación de la muestra fueron facilitados por ESDE-SERVIZO. El laboratorio no se hace responsable de esta información.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este informe sin autorización por escrito de ESPINA & DELFIN, S.L.

Los resultados de este informe solo afectan a la muestra analizada desde su recepción en el Laboratorio, y se aplican a la muestra tal como se recibió.

Laboratorio inscrito en el Registro Gallego de Laboratorios Autorizados con nº 070/GA

Sistema de Gestión de Calidad certificado por AENOR con nº ER-0490/1/98

ESPINA & DELFIN S.L.

R/ República Checa, nº 28. Polígono Costa Vella - 15707 - Santiago de Compostela (A Coruña)

Telf.: 981 582 000 - Fax: 981 588 056 www.espinaydelfin.com