

BOLETÍN DE ANÁLISIS DE AGUA DE CONSUMO**[105546-I]**

CLIENTE: Concello de Meis (Pontevedra)		
SERVICIO: CONCELLO DE MEIS		C.I.F.: P3602800I
Dirección: Avda. de Cambados, nº 67 - O Mosteiro. 36637 - MEIS (Pontevedra)		N/Ref.: 33662
DATOS DE TOMA DE MUESTRA*:		
Muestra tomada por: ESDE-SERVIZO	Fecha toma: 01-07-2025	Hora: 09:10
ZONA DE ABASTECIMIENTO: ZNS MEIS	Tipo de P.M.: Depósito	
Lugar de toma: MEIS DEPÓSITO ESCOLA ARMENTEIRA		
Fecha entrada: 02-07-2025	Fecha análisis: 03-07-2025	Fecha fin análisis: 04-07-2025

PARÁMETRO	RESULTADO	Valor paramétrico R.D. 3/2023	UNIDADES	MÉTODO
Parámetros indicadores				
041 Aluminio Total	290 ±26%	200	µg/L	FP-2.5.5-IT-48.1 (ICP/MS)

OBSERVACIONES*:

Santiago a 9 de julio de 2025


Xoán Carlos Vila Liñares
Coordinador Técnico
J. Benito Rodríguez Fernández
Director de Laboratorio

La incertidumbre expandida equivale a un factor de cobertura $k=2$, que proporciona un nivel de confianza del 95%.
Todos los datos de toma e identificación de la muestra fueron facilitados por ESDE-SERVIZO. El laboratorio no se hace responsable de esta información.
Queda prohibida la reproducción total o parcial de este informe sin autorización por escrito de ESPINA & DELFIN, S.L.
Los resultados de este informe solo afectan a la muestra analizada desde su recepción en el Laboratorio, y se aplican a la muestra tal como se recibió.

Laboratorio inscrito en el Registro Gallego de Laboratorios Autorizados con nº 070/GA
Sistema de Gestión de Calidad certificado por AENOR con nº ER-0490/1/98

ESPINA & DELFIN S.L.
R/ República Checa, nº 28. Polígono Costa Vella - 15707 - Santiago de Compostela (A Coruña)
Telf.: 981 582 000 - Fax: 981 588 056 www.espinaydelfin.com

Las actividades marcadas con (*) no están
cubiertas por la acreditación ENAC.

