ESPINA&DELFIN

BOLETÍN DE ANÁLISIS DE AGUA DE CONSUMO [107580]

CLIENTE: Concello de Meis (Pontevedra)

SERVICIO: CONCELLO DE MEIS C.I.F.: P3602800I

Dirección: Avda. de Cambados, nº 67 - O Mosteiro. 36637 - MEIS (Pontevedra) N/Ref.: 33662

DATOS DE TOMA DE MUESTRA*:

Muestra tomada por: ESDE-SERVIZO Fecha toma: 19-08-2025 Hora: 09:03

ZONA DE ABASTECIMIENTO: ZA MEIS Tipo de P.M.: Red de distribución

Lugar de toma: MEIS RD CASA CONCELLO

Fecha entrada: 20-08-2025 Fecha análisis: 20-08-2025 Fecha fin análisis: 26-08-2025

	PARÁMETRO	RESULTADO	Valor paramétrico R.D. 3/2023	UNIDADES	MÉTODO
Parámetros Microbiológicos					
001	Escherichia coli	**0**	0	NMP/100 ml	UNE-EN ISO 9308-2:2014
002	Enterococo intestinal	**0**	0	NMP/100 ml	Enterolert-DW QUANTITRAY
Parámetros químicos					
037	Trihalometanos(THMs)	**6,2 ±30%**	100	µg/L	Método subcontratado, con Acreditación ENAC Nº305/LE1322
037,1	Bromodiclorometano	**1,68 ±40%**		µg/L	Método subcontratado, con Acreditación ENAC Nº305/LE1322
037,2	Bromoformo	**0,824 ±40%**		µg/L	Método subcontratado, con Acreditación ENAC Nº305/LE1322
037,3	Cloroformo	**1,61 ±40%**		µg/L	Método subcontratado, con Acreditación ENAC Nº305/LE1322
037,4	Dibromoclorometano	**2,08 ±40%**		µg/L	Método subcontratado, con Acreditación ENAC Nº305/LE1322
Parámetros indicadores					
038	Bacterias coliformes	**0**	0	NMP/100 ml	UNE-EN ISO 9308-2:2014
039	Recuento de colonias a 22ºC	**Presencia (#)**	100	UFC/1 ml	UNE-EN ISO 6222:1999 (Siembra en profundidad; Agar Extracto de levadura; 68±4h)
047	Conductividad	**<76**	2.500	µS/cm a 20°C	FP-2.5.5-IT-12.1 (Potenciometría)
051	pH	**6,3 ±0,1**	6,5 - 9,5	Unidades pH	FP-2.5.5-IT-11.1 (Potenciometría)
054	Turbidez	**<0,3**	2 / 4	NTU	FP-2.5.5-IT-20.1 (Turbidímetro)
056	Color	**<10**	Sin cambios anómalos	mg Pt-Co/L	FP-2.5.5-IT-30.1 (Fotometría)
057	Olor *	**0**	Sin cambios anómalos	In. Dil.	FP-2.5.5-IT-31.1 (Dilución)
058	Sabor *	**0**	Sin cambios anómalos	In. Dil.	FP-2.5.5-IT-33.1 (Dilución)
Parámetros In-situ					
045	Cloro libre residual *	**0,4**	1,0	mg/L	Medición in-situ

ESPINA&DELFIN

BOLETÍN DE ANÁLISIS DE AGUA DE CONSUMO [107580]

CLIENTE: Concello de Meis (Pontevedra)		
SERVICIO: CONCELLO DE MEIS		C.I.F.: P3602800I
Dirección: Avda. de Cambados, nº 67 - O Mosteiro. 36637 - MEIS (Pontevedra)		N/Ref.: 33662
DATOS DE TOMA DE MUESTRA*:		
Muestra tomada por: ESDE-SERVIZO		Fecha toma: 19-08-2025 Hora: 09:03
ZONA DE ABASTECIMIENTO: ZA MEIS		Tipo de P.M.: Red de distribución
Lugar de toma: MEIS RD CASA CONCELLO		
Fecha entrada: 20-08-2025	Fecha análisis: 20-08-2025	Fecha fin análisis: 26-08-2025

OBSERVACIONES*:

Santiago a 2 de septiembre de 2025

Xoán Carlos Vila Liñares
Coordinador Técnico

J. Benito Rodríguez Fernández
Director de Laboratorio

(#) Presencia de Aerobios a 22 ºC en cantidad menor a 3 U.F.C./mL
La incertidumbre expandida equivale a un factor de cobertura k=2, que proporciona un nivel de confianza del 95%.
Todos los datos de toma e identificación de la muestra fueron facilitados por ESDE-SERVIZO. El laboratorio no se hace responsable de esta información.
Los datos indicados en el apartado de Parámetros "in situ" fueron facilitados por ESDE-SERVIZO.
Queda prohibida la reproducción total o parcial de este informe sin autorización por escrito de ESPINA & DELFIN, S.L.
Los resultados de este informe solo afectan a la muestra analizada desde su recepción en el Laboratorio, y se aplican a la muestra tal como se recibió.

Laboratorio inscrito en el Registro Gallego de Laboratorios Autorizados con nº 070/GA
Sistema de Gestión de Calidad certificado por AENOR con nº ER-0490/1/98

ESPINA & DELFIN S.L.
R/ República Checa, nº 28. Polígono Costa Vella - 15707 - Santiago de Compostela (A Coruña)
Telf.: 981 582 000 - Fax: 981 588 056 www.espinaydelfin.com

ENAC
ENSAYO
ISO 17025
Nº1264 / LE2272

Las actividades marcadas con (*) no están cubiertas por la acreditación ENAC.