

**BOLETÍN DE ANÁLISIS DE AGUA DE CONSUMO**
**[ 118196 ]**

|                                                                             |                                      |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| CLIENTE: Concello de Meis (Pontevedra)                                      |                                      |                                |
| SERVICIO: CONCELLO DE MEIS                                                  |                                      | C.I.F.: P3602800I              |
| Dirección: Avda. de Cambados, nº 67 - O Mosteiro. 36637 - MEIS (Pontevedra) |                                      | N/Ref.: 33662                  |
| DATOS DE TOMA DE MUESTRA*:                                                  |                                      |                                |
| Muestra tomada por: ESDE-SERVIZO                                            | Fecha toma: 28-07-2026               | Hora: 08:23                    |
| ZONA DE ABASTECIMIENTO: ZA MEIS                                             | Tipo de P.M.: Grifo / Inst. Interior |                                |
| Lugar de toma: MEIS BC MULTIUSOS                                            |                                      |                                |
| Fecha entrada: 28-07-2026                                                   | Fecha análisis: 28-07-2026           | Fecha fin análisis: 31-07-2026 |

| PARÁMETRO                         | RESULTADO | Valor paramétrico<br>R.D. 3/2023 | UNIDADES     | MÉTODO                                                                          |
|-----------------------------------|-----------|----------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Parámetros Microbiológicos</b> |           |                                  |              |                                                                                 |
| 001 Escherichia coli              | 0         | 0                                | NMP/100 ml   | UNE-EN ISO 9308-2:2014                                                          |
| <b>Parámetros Químicos</b>        |           |                                  |              |                                                                                 |
| 018 Cobre Total                   | <0,2      | 2,0                              | mg/L         | FP-2.5.5-IT-48.1 (ICP/MS)                                                       |
| 029 Plomo Total                   | <0,5      | 10                               | µg/L         | FP-2.5.5-IT-48.1 (ICP/MS)                                                       |
| <b>Parámetros Indicadores</b>     |           |                                  |              |                                                                                 |
| 039 Recuento de colonias a 22°C   | 0         | 100                              | UFC/1 ml     | UNE-EN ISO 6222:1999 (Siembra en profundidad; Agar Extracto de levadura; 68±4h) |
| 047 Conductividad                 | 103 ±8%   | 2.500                            | µS/cm a 20°C | FP-2.5.5-IT-12.1 (Potenciometría)                                               |
| 051 pH                            | 6,9 ±0,1  | 6,5 - 9,5                        | Unidades pH  | FP-2.5.5-IT-11.1 (Potenciometría)                                               |
| 054 Turbidez                      | <0,3      | 2 / 4                            | NTU          | FP-2.5.5-IT-20.1 (Turbidímetro)                                                 |
| 056 Color                         | <10       | Sin cambios anómalos             | mg Pt-Co/L   | FP-2.5.5-IT-30.1 (Fotometría)                                                   |
| 057 Olor *                        | 0         | Sin cambios anómalos             | In. Dil.     | FP-2.5.5-IT-31.1 (Dilución)                                                     |
| 058 Sabor *                       | 0         | Sin cambios anómalos             | In. Dil.     | FP-2.5.5-IT-33.1 (Dilución)                                                     |
| <b>Parámetros In-situ</b>         |           |                                  |              |                                                                                 |
| 044 Cloro combinado residual *    | 0,2       | 2,0                              | mg/L         | Análisis externo (Medición in-situ)                                             |
| 045 Cloro libre residual *        | 0,2       | 1,0                              | mg/L         | Medición in-situ                                                                |

OBSERVACIONES\*:

Santiago a 5 de agosto de 2026

Xoán Carlos Vila Liñares  
Coordinador Técnico

J. Benito Rodríguez Fernández  
Director de Laboratorio

La incertidumbre expandida equivale a un factor de cobertura  $k=2$ , que proporciona un nivel de confianza del 95%.

Todos los datos de la toma y su identificación fueron proporcionados por ESDE-SERVIZO. El laboratorio no es responsable de esta información.

Los datos indicados en el apartado Parámetros "in situ" han sido proporcionados por ESDE-SERVIZO. El laboratorio no es responsable de esta información.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este informe sin autorización por escrito de ESPINA & DELFIN, S.L.

Los resultados de este informe solo afectan a la muestra analizada desde su recepción en el Laboratorio, y se aplican a la muestra tal como se recibió.

Laboratorio inscrito en el Registro Gallego de Laboratorios Autorizados con nº 070/GA  
Sistema de Gestión de Calidad certificado por TÜV RHEINLAND con nº 0.04.25008

**ESPINA & DELFIN S.L.**  
R/ República Checa, nº 30. Polígono Costa Vella - 15707 - Santiago de Compostela (A Coruña)  
Telf.: 981 582 000 - Fax: 981 588 056 [www.espinaydelfin.com](http://www.espinaydelfin.com)

Las actividades marcadas con (\*) no están cubiertas por la acreditación ENAC.

