ESPINA&DELFIN

BOLETÍN DE ANÁLISIS DE AGUA DE CONSUMO [120830]

CLIENTE: Concello de Meis (Pontevedra)

SERVICIO: CONCELLO DE MEIS — C.I.F.: P3602800I

Dirección: Avda. de Cambados, nº 67 - O Mosteiro. 36637 - MEIS (Pontevedra) — N/Ref.: 33662

DATOS DE TOMA DE MUESTRA*:

Muestra tomada por: ESDE-SERVIZO — Fecha toma: 22-09-2026 — Hora: 13:08

ZONA DE ABASTECIMIENTO: ZA MEIS — Tipo de P.M.: Grifo / Inst. Interior

Lugar de toma: MEIS BC IGREXA S. LORENZO

Fecha entrada: 22-09-2026 — Fecha análisis: 22-09-2026 — Fecha fin análisis: 25-09-2026

	PARÁMETRO	RESULTADO	Valor paramétrico R.D. 3/2023	UNIDADES	MÉTODO
Parámetros	**Microbiológicos**				
001	Escherichia coli	**0**	0	NMP/100 ml	UNE-EN ISO 9308-2:2014
Parámetros	**Químicos**				
018	Cobre Total	**<0,2**	2,0	mg/L	FP-2.5.5-IT-48.1 (ICP/MS)
029	Plomo Total	**<0,5**	10	µg/L	FP-2.5.5-IT-48.1 (ICP/MS)
Parámetros	**Indicadores**				
039	Recuento de colonias a 22ºC	**8,9E1**	100	UFC/1 ml	UNE-EN ISO 6222:1999 (Siembra en profundidad; Agar Extracto de levadura; 68±4h)
047	Conductividad	**133 ±8%**	2.500	µS/cm a 20°C	FP-2.5.5-IT-12.1 (Potenciometría)
051	pH	**6,9 ±0,1**	6,5 - 9,5	Unidades pH	FP-2.5.5-IT-11.1 (Potenciometría)
054	Turbidez	**<0,3**	2 / 4	NTU	FP-2.5.5-IT-20.1 (Turbidímetro)
056	Color	**<10**	Sin cambios anómalos	mg Pt-Co/L	FP-2.5.5-IT-30.1 (Fotometría)
Parámetros	**In-situ**				
045	Cloro libre residual *	**0,4**	1,0	mg/L	Medición in-situ

OBSERVACIONES*:

Santiago a 28 de septiembre de 2026

Xoán Carlos Vila Liñares
Coordinador Técnico

J. Benito Rodríguez Fernández
Director de Laboratorio

La incertidumbre expandida equivale a un factor de cobertura k=2, que proporciona un nivel de confianza del 95%.
Todos los datos de la toma y su identificación fueron proporcionados por ESDE-SERVIZO. El laboratorio no es responsable de esta información.
Los datos indicados en el apartado Parámetros "in situ" han sido proporcionados por ESDE-SERVIZO. El laboratorio no es responsable de esta información.
Queda prohibida la reproducción total o parcial de este informe sin autorización por escrito de ESPINA & DELFIN, S.L.
Los resultados de este informe solo afectan a la muestra analizada desde su recepción en el Laboratorio, y se aplican a la muestra tal como se recibió.

Laboratorio inscrito en el Registro Gallego de Laboratorios Autorizados con nº 070/GA
Sistema de Gestión de Calidad certificado por TÜV RHEINLAND con nº 0.04.25008

ESPINA & DELFIN S.L.
R/ República Checa, nº 30. Polígono Costa Vella - 15707 - Santiago de Compostela (A Coruña)
Telf.: 981 582 000 - Fax: 981 588 056 www.espinaydelfin.com

ENAC
ENSAYO
ISO 17025
Nº1264 / LE2272

Las actividades marcadas con (*) no están cubiertas por la acreditación ENAC.