BOLETÍN DE ANÁLISIS DE AGUA DE FUENTE [121464]

CLIENTE: Concello de Meis (Pontevedra)

SERVICIO: CONCELLO DE MEIS C.I.F.: P3602800I

Dirección: Avda. de Cambados, nº 67 - O Mosteiro. 36637 - MEIS (Pontevedra) N/Ref.: 33662

DATOS DE TOMA DE MUESTRA*:

Muestra tomada por: ESDE-SERVIZO Fecha toma: 06-10-2026 Hora: 07:55

ZONA DE ABASTECIMIENTO: ZNS MEIS Tipo de P.M.: Captación

Lugar de toma: MEIS FONTE ARMENTEIRA A BURACA

Fecha entrada: 06-10-2026 Fecha análisis: 06-10-2026 Fecha fin análisis: 13-10-2026

	PARÁMETRO	RESULTADO	Valor paramétrico R.D. 3/2023	UNIDADES	MÉTODO
Parámetros	**Microbiológicos**				
001	Escherichia coli	**0**	0	NMP/100 ml	UNE-EN ISO 9308-2:2014
002	Enterococo intestinal	**0**	0	NMP/100 ml	Enterolert-DW QUANTITRAY
003	Clostridium perfringens (incluidas células vegetativas y esporas)	**0**	0	UFC/100 ml	UNE-EN ISO 14189:2018
Parámetros	**Químicos**				
026	Nitrato	**<3**	50	mg/L	FP-2.5.5-IT-46.1 (C.I.)
027	Nitrito	**<0,03**	0,5	mg/L	FP-2.5.5-IT-46.1 (C.I.)
Parámetros	**Indicadores**				
038	Bacterias coliformes	**1**	0	NMP/100 ml	UNE-EN ISO 9308-2:2014
042	Amonio	**<0,15**	0,50	mg/L	FP-2.5.5-IT-08.1 (Fotometría)
047	Conductividad	**<76**	2.500	µS/cm a 20°C	FP-2.5.5-IT-12.1 (Potenciometría)
051	pH	**5,2 ±0,1**	6,5 - 9,5	Unidades pH	FP-2.5.5-IT-11.1 (Potenciometría)
054	Turbidez	**<0,3**	2 / 4	NTU	FP-2.5.5-IT-20.1 (Turbidímetro)
056	Color	**<10**	Sin cambios anómalos	mg Pt-Co/L	FP-2.5.5-IT-30.1 (Fotometría)
057	Olor *	**0**	Sin cambios anómalos	In. Dil.	FP-2.5.5-IT-31.1 (Dilución)
058	Sabor *	**0**	Sin cambios anómalos	In. Dil.	FP-2.5.5-IT-33.1 (Dilución)

OBSERVACIONES*:

Santiago a 15 de octubre de 2026

Xoán Carlos Vila Liñares
Coordinador Técnico

J. Benito Rodríguez Fernández
Director de Laboratorio

La incertidumbre expandida equivale a un factor de cobertura k=2, que proporciona un nivel de confianza del 95%.
Todos los datos de la toma y su identificación fueron proporcionados por ESDE-SERVIZO. El laboratorio no es responsable de esta información.
Queda prohibida la reproducción total o parcial de este informe sin autorización por escrito de ESPINA & DELFIN, S.L.
Los resultados de este informe solo afectan a la muestra analizada desde su recepción en el Laboratorio, y se aplican a la muestra tal como se recibió.

Laboratorio inscrito en el Registro Gallego de Laboratorios Autorizados con nº 070/GA
Sistema de Gestión de Calidad certificado por TÜV RHEINLAND con nº 0.04.25008

ESPINA & DELFIN S.L.
R/ República Checa, nº 30. Polígono Costa Vella - 15707 - Santiago de Compostela (A Coruña)
Telf.: 981 582 000 - Fax: 981 588 056 www.espinaydelfin.com

ENAC
ENSAYO
ISO 17025
Nº1264 / LE2272

Las actividades marcadas con (*) no están cubiertas por la acreditación ENAC.